

Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentiële eenheid



Beekstraat 46, 9800 Deinze

woning, halfopen bebouwing

identificatiecode: 44011-G-2014_350/EP09097/A001/D01/SD001

Energie label



De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: 27-10-2020

Handtekening:

THOMAS VANHAESEBROECK

TVH CONSULT
EP09097

Dit certificaat is geldig tot en met 10 maart 2030.

Energieprestatie- en binnenklimaateisen bij aanvraag vergunning

E-peil

Het E-peil voldoet.

E52

Eis
E54

BEN
E30

Andere eisen

- Alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden:
 - Vloeren
 - Muren
 - Vensters
 - Dak
 - Andere constructiedelen
- Het K-peil (K31) van het volume, waarvan de wooneenheid deel uitmaakt, voldoet .
- Het risico op oververhitting is beperkt .
- Er is niet voldaan aan de ventilatievereisten.
- De netto-energiebehoefte van de verwarming voldoet .

Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	29/12/2014
Datum einde van de werken	-
Datum ingebruikname	-
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	25.743
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m ² jaar))	97
Beschermd volume (m ³)	937
Verliesoppervlakte (m ²)	628
Bruto vloeroppervlakte (m ²)	277
Infiltratiedebiet (m ³ /(h m ²))	2,66
Gemiddelde U-waarde (W/(m ² K))	0,36
CO ₂ -emissie (kg/jaar)	4.857
Gebouw-id / gebouweenheid-id	15276303 / 15277460

Meer informatie?

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energie neutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/BEN.

Gegevens verslaggever:

THOMAS VANHAESEBROECK
TVH CONSULT
Baron de Giey laan 53, 9840 De Pinte
EP09097 | 0810860216

Premies

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.