

**PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**

ADRES INSTALLATIE: 2470 Pelt

Geelbeeren 911

EIGENAAR: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

OPDRACHTGEVER: Van Doorn Reef

Adres: Pellemanstraat 56

INSTALLATEUR: \_\_\_\_\_

Adres: 2460 Vesterbe

BTW of IK: \_\_\_\_\_

EAN: \_\_\_\_\_

Ref.: \_\_\_\_\_ Teller nr. ✓

Index: \_\_\_\_\_

Datum van het onderzoek: 27/01/2015 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - ~~controle~~bezoek volgens:

(AREI art. 270) ~~(AREI art. 271)~~ (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 4.12.2014) (T.P. art. 281) (Voorschr. DNB) .....

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - ~~Wijziging~~ Voorlopig - Verzwaring Verkoop wooneenheid: Type der lokalen: woning

Begin werken: Fundering voor-na 1.10.81 - Elektrische installatie voor-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 230V mono V Bescherming van de aansluiting out 40 A max

Voedingskabel hoofdbord: 2 X 10 mm<sup>2</sup> Alg. schakelaar: type 40A 300mA

Type van de aardelektrode: lus - ~~horizontale geleider~~ Schema: TT

Aantal borden: 7; Aantal eindstroombanen: 13; RA: 9 Ohm; RI tot 2 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: \_\_\_\_\_

BESCHRIJVING: \_\_\_\_\_

zie schema

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN OF NOTAS: geen

Nota: \* bekabeling nog te plaatsen - vaste toestellen + veel armaturen  
nog te plaatsen  
\* bekabeling of te werken

| PROCES-VERBAAL VAN HET                |
|---------------------------------------|
| GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK            |
| gezien op                             |
| de aangestelde van de stroomverdelers |
| naam:                                 |
| handtekening:                         |

**PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.**

- BESLUIT
- De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 27/01/2016 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
  - De installatie is niet conform.
  - De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op \_\_\_\_\_

DE AGENT-ONDERZOEKER:  
nr. + naam + handtekening

208 PVG  
[Handtekening]

De directeur,